



※図は、電線有の場合

△  
寸法及び許容差

| 品名                           | 品番               | アイポリ-SDXL(架橋ポリエチレン管) |           |           | だ円CD管       |             | 製品長さ<br>(m)                      |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                              |                  | 外径(mm)               | 肉厚(mm)    | 肉径(mm)    | A/a<br>(mm) | B/b<br>(mm) |                                  |
| だ円CD管入オユベックス<br>10A・50m(電線有) | SDXLP-10AE50-DCD | 12.95±0.15           | 1.50±0.15 | 9.95±0.15 | 36.5/29.7   | 23.5/16.9   | 50 <sup>+1.0</sup> <sub>-0</sub> |
| だ円CD管入オユベックス<br>10A・50m(電線無) | SDXLP-10A50-DCD  | 12.95±0.15           | 1.50±0.15 | 9.95±0.15 | 36.5/29.7   | 23.5/16.9   | 50 <sup>+1.0</sup> <sub>-0</sub> |
| だ円CD管入オユベックス<br>7A・50m(電線有)  | SDXLP-7AE50-DCD  | 9.95±0.15            | 1.50±0.15 | 6.95±0.15 | 36.5/29.7   | 23.5/16.9   | 50 <sup>+1.0</sup> <sub>-0</sub> |
| だ円CD管入オユベックス<br>7A・50m(電線無)  | SDXLP-7A50-DCD   | 9.95±0.15            | 1.50±0.15 | 6.95±0.15 | 36.5/29.7   | 23.5/16.9   | 50 <sup>+1.0</sup> <sub>-0</sub> |

※一方の管にストライプ入り

- 注1) 架橋ポリエチレン管の外径、内径の許容差は、いずれも平均外径、平均内径の許容差とする。  
 注2) 架橋ポリエチレン管の一方の管には、その両側に2本のストライプの入ったものを使用する。  
 尚、ストライプの色は、7Aは赤色、10Aは青色とする。  
 注3) だ円CD管の寸法は、基準寸法とする。  
 注4) 製品長さは、架橋ポリエチレン管の長さをもって表す。

| 5  | 電線        | 高張力導体計装用架橋<br>ポリエチレン絶縁3芯撚り電線 | 3芯撚り   |
|----|-----------|------------------------------|--------|
| 4  | だ円CD管     | 高密度ポリエチレン                    | 色：ベージュ |
| 3  | 粘着テープ     | アクリル系粘着剤付PETフィルム             | 幅：10mm |
| 2  | 熱反射テープ    | アルミラミネートPETフィルム              | ——     |
| 1  | 架橋ポリエチレン管 | 架橋低密度ポリエチレン                  | 色：乳白※  |
| 品番 | 品名        | 材質                           | 備考     |

|      |        |          |     |           |    |                              |
|------|--------|----------|-----|-----------|----|------------------------------|
| 第三角法 | 尺<br>度 | FREE     | 作成日 | 2003.2.28 | 名称 | だ円CD管入オユベックス<br>(7A/10A 50m) |
| 作成部署 |        | 住環境カンパニー |     |           |    |                              |

|             |          |          |    |  |
|-------------|----------|----------|----|--|
| 承認<br>水塚    | 審査<br>高矢 | 専務<br>寺嶋 | 品番 | SDXLP-10AE50-DCD、-10A50-DCD<br>SDXLP-7AE50-DCD、-7A50-DCD |
| (株)イノアック住環境 |          |          | 図番 | KA-SDXLP-03-00046-00                                     |

|    |          |           |        |     |
|----|----------|-----------|--------|-----|
| △  |          |           |        |     |
| △  |          |           |        |     |
| △  |          |           |        |     |
| △  | CD管の寸法変更 | 2006.7.25 |        | 寺嶋  |
| 符号 | 変更事項     | 変更年月日     | 変更指示番号 | 変更者 |