



[単位: mm]

商品記号	架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769)				被覆材				
	外径 D	内径 d	肉厚 t	長さ L1 (m)	内径 a (参考)	厚さ b	外径 c (参考)	色	長さ L2
HXL-10-550-BU-L	13.0 ± 0.15	9.8 ± 0.25	1.6 ± 0.20	50 ^{+1.0} / ₋₀	15	5.0 ± 1.0	25	ブルー	≤ 100
HXL-13-550-BU-L	17.0 ± 0.15	12.8 ± 0.25	2.1 ± 0.20	50 ^{+1.0} / ₋₀	19	5.0 ± 1.0	29		
HXL-16-550-BU-L	21.5 ± 0.15	16.2 ± 0.25	2.65 ± 0.25	50 ^{+1.0} / _{-0.5}	23	5.0 ± 1.0	33		
HXL-20K-550-BU-L	27.0 ± 0.15	20.5 ± 0.30	3.25 ± 0.25	50 ^{+1.0} / ₋₀	29	5.0 ± 1.0	39		

- 注: 1. 架橋ポリエチレン管の規格は JIS K 6769 に準ずること。
 被覆材は高発泡ポリエチレンを使用のこと。
 2. 梱包形態は、ポリ袋。
 3. 挿入線は目安としての表示であり、これらの寸法は施工品質を
 保証するものではありません。

挿入線間隔 (目安)

呼び径 10	挿入線間隔 32 mm
呼び径 13	挿入線間隔 32 mm
呼び径 16	挿入線間隔 35 mm
呼び径 20	挿入線間隔 41 mm

④	印字・挿入線	インク							
③	エンボス付きオレフィン系フィルム	オレフィン系							
②	保温材	耐熱ポリエチレンフォーム							
①	架橋ポリエチレン管	PEX							
部番	品名	材質	表面処理	個数	重量	備考			
第三角法	尺	Free	型式				名	オユポリチューブ	
作成部署	生産本部技術 1G						称	(5mm厚、ブルー)	
承認			作成	2009.04.07		品番	HXL-10-550-BU-L 株		
	本部	管理	製造	製造		仕組	JT-A-HXL-10-350-BU-L		
	小室	池田	寺嶋			管理	JF-C-HXL-10-550-BU-L		
符号	変更事項						図番	株式会社イノアック住環境	

△					
△					
△	品番、保温材材質の見直し	2022.4.15	池田		
△	ブルー面反の材質変更による新製作成	2009.04.07	寺嶋		
符号	変更事項	変更年月日	変更者		