



商品記号	架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769)				被覆材				
	外径 D	内径 d	肉厚 t	長さ L1 (m)	内径 a (参考)	厚さ b	外径 c (参考)	色	長さ L2 <sup>△</sup>
HXL-13-2025-BU-L	17.0 ± 0.15	12.8 ± 0.25	2.1 ± 0.20	25 <sup>+0.5</sup> / <sub>-0</sub>	19	20.0 <sup>+2.0</sup> / <sub>-0.5</sub>	59	外:ブルー/内:乳白色	≤ 50
HXL-20K-2025-BU-L	27.0 ± 0.15	20.5 ± 0.30	3.25 ± 0.25	25 <sup>+0.5</sup> / <sub>-0</sub>	29	20.0 <sup>+2.0</sup> / <sub>-0.5</sub>	69	外:ブルー/内:乳白色	≤ 50

- 注: 1. 架橋ポリエチレン管の規格は JIS K 6769 に準ずること。  
 2. 被覆材は高発泡ポリエチレンを使用のこと。  
 3. 挿入線は目安としての表示であり、これらの寸法は施工品質を保証するものではありません。

挿入線間隔 (目安)

呼び径 13 挿入線間隔 3.2 mm  
 呼び径 20 挿入線間隔 4.1 mm

⑤	印字・挿入線	インク					
④	エンボス付きオレフィン系フィルム	オレフィン系					
③	保温材	耐熱ポリエチレンフォーム					ブルー
②	保温材	耐熱ポリエチレンフォーム					乳白色
①	架橋ポリエチレン管	PEX					
部番	品名	材質	表面処理	個数	重量	備考	
第三角法	尺	Free	型式			名称	オユポリチューブ
作成部署	生産本部技術1G					品番	(20mm厚、ブルー)
承認		作成	2002.12.25			番	HXL-13-2025-BU-L 単
	承認 小塚	審査 小塚	監製 中根			図番	JT-C-HXL-10-2025-BU-L
株式会社イノアック住環境							

△	品番、従属材材質の見直し、長さL2の見直し	2022.4.15	寺嶋
△	内径寸法変更	2006.11.01	寺嶋
①	仕様追加 (挿入線入り)	2002.12.25	駕野
△	新製	2000.10.24	中根
符号	変更事項	変更年月日	変更者